

AUTORISATION D'EMPLOI

N°	2024-098/PS	Éléments préfabriqués de CM
DÉSIGNATION DU MATÉRIEL	Éléments d'étages préfabriqués à piquages par tés et nourrices pour conduite montante basse pression (BP) en cuivre diamètres extérieurs 28, 35 et 54 mm	
Fournisseurs	SD INDUSTRIE 27 rue Jacques Monod 69120 Vaulx-en-Velin – France	
Site de production	SD INDUSTRIE 27 rue Jacques Monod 69120 Vaulx-en-Velin – France	
Norme ou spécification	ATG B 600 (mars 2021), GRDF MCMII110, GRDF MCMII112. Marque NF 540 (NF RAC GAZ), SCMI110-NF, SRAC100-NF.	
Type ou référence du matériel	<p>Éléments d'étages préfabriqués, à piquage(s) par té(s), à sortie descendante, pour conduite montante Basse Pression en cuivre - en cuivre diamètres extérieurs 28, 35 et 54 mm [1 à 5 compteurs] avec et sans bouchon haut.</p> <p>Éléments d'étages préfabriqués, à piquage(s) par té(s) droit(s), avec nourrice(s), pour conduite montante Basse Pression en cuivre - en cuivre diamètres extérieurs 35 et 54 mm [6 à 12 compteurs] avec et sans bouchon haut.</p>	

La Direction Technique Industrielle autorise l'emploi de ce(s) matériels(s) sur les réseaux de distribution de gaz exploités par GRDF.

Le maintien de l'autorisation d'emploi est subordonné aux conditions décrites dans le document intitulé : « Spécifications pour l'autorisation d'emploi et le suivi des matériels et services associés » (SPAE001), à la permanence des dispositions ci-dessus évoquées et au comportement satisfaisant du matériel en exploitation.

Date : 16/12/2024

Le Chef du Département Prescription



Philippe LOUVEL

Un échantillon du matériel ci-dessus a subi avec succès toutes les étapes du processus d'autorisation d'emploi.

Référence(s) dossier technique	Dossiers d'identification : DI007 indice B du 15/12/2020 et DI008 indice A du 18/06/2021.
Investigations complémentaires	SDI dossier technique NF540 éléments préfabriqués CM_ptg validé par CERTIGAZ le 12/12/2024
Evaluation Qualité	Rapport d'audit de la Marque NF 540 (RAC GAZ) : CR JLI-040624-SDI_final du 04/06/2024
Agréments	Certificat NF RAC n°075-00 du 12/12/2024 Annule et remplace l'autorisation d'emploi AE 2021-039-PS du 08/07/2021

Date : 16/12/2024

Le Chef du Département Prescription



Philippe LOUVEL